

# FICHAS DIAGNÓSTICO

## CARACTERÍSTICAS XERAIS

### DATOS DO ESTABLECEMENTO

Tipo de establecemento: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Categoría: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Persoa de contacto: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

## ENTORNO INMEDIATO

CARACTERÍSTICAS XERAIS			
		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Rúa</b>	1. Características da rúa	Cha	1. Cha 2. Lixeira costa 3. Costa pronunciada
	2. Características da beirarúa	Ampla	1. Amplas 2. Estreitas
	3. Obstáculos na liña de paso	Despexada de obstáculos	1. Rúa despexada 2. Rúa con obstáculos
<b>Plazas públicas de aparcadoiro adaptadas</b>	4. Existen plazas adaptadas	Sí	1. Sí 2. Non
	5. O itinerario dende a plaza á entrada é accesible	Sí	1. Sí 2. Non
	6. Distancia dende a plaza ao establecemento	<= 30 m.	..... m.
	7. Ancho da plaza	>= 2,20 m.	..... m.
	8. Lonxitude da plaza	>= 4,50 m.	..... m.
	9. O área de acercamento (que pode ser compartida por dúas plazas e formar parte dun itinerario) ten unha lonxitude igual ao área de plaza e un ancho de:	1,20 m.	..... m.
	10. Símbolo de accesibilidade Horizontal	Sí, sobre o área de plaza	1. Si 2. Non
	11. Símbolo de accesibilidade vertical	Si	1. Si 2. Non

### OBSERVACIÓNS

## RECEPCIÓN

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
Planta na que se atopa: .....			
RECEPCIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
	2. Posto de atención adaptado	Si	1. Si 2. Non
Mobiliario atención ao público	2.1. Altura do mostrador	De 80-85 cms.	..... cm.
	2.2. Lonxitude do mostrador	$\geq 80$ cms.	..... cm.
	2.3. Fondo do mostrador	$\geq 50$ cms.	..... cm.
	2.4. Espazo libre inferior do mostrador	De 70-80 cms.	..... cm.
Ordeación domobiliario	3. Banda de paso libre de obstáculos	Ancho $\geq 120$ cms.	1. Si 2. Non

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
RECEPCIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Chan, elementos diversos, mobiliario	<b>Chan</b>		
	1. Ocos, cellas ou pezas soltas	Non existen	1. Existen 2. Non existen
	2. Chanzos aillados ou desniveis	Non existen (0)	..... chanzos
	3. Adecuación do anclaxe de felpudos ou alfombras	Fixos en toda a superficie	1. Si 2. Non
	4. Adecuación do mobiliario	Si	1. Si 2. Non
	5. Protección do mobiliario en voladizo	Si	1. Si 2. Non
Iluminación	6. Iluminación homoxénea (non se producen zonas de luz-sombra contiguas)	Si	1. Si 2. Non

## RECEPCIÓN

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA			
RECEPCIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Porta principal</b>	1. Tipo de porta	Total ou parcialmente acristalada	1. Porta totalmente acristalada 2. Porta parcialmente acristalada 3. Porta opaca
<b>Mobiliario atención ao público</b>	2. Altura do mostrador	=< 1,20 m.	..... cm.
<b>Sistemas de información</b>	3. Paneis informativos de cada unha das estancias con textos curtos ou pictogramas normalizados	Si	1. Si 2. Non
	4. Información escrita dos servizos prestados	Si	1. Si 2. Non
	5. Persoal con coñecemento de L.S.E.	Si	1. Si 2. Non
<b>Sistemas de Comunicación</b>	6. Teléfono de texto ou fax	Si	1. Si 2. Non

ITINERARIO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
ACCESO DENTE A RUA:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Porta de acceso</b>		Puerta principal	1. Porta principal 2. Porta alternativa 3. Outros
<b>Está no mesmo plano que a rúa, sen chanzos ni nescaleiras</b>	1. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
	2. O espazo anterior e posterior á porta é horizontal e permite inscribir unha circunferencia	Hay espacio horizontal suficiente	1. Non hai espazo horizontal de acceso 2. Hai espazo horizontal insuficiente 3. Hai espazo horizontal suficiente

*Continúa en pax. seguinte*

## RECEPCIÓN

Ven de pax. anterior

<b>ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA</b>			
<b>ACCESO DENDE A RUA:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>En el itinerario hay escalones</b> (completar también el apartado anterior y el de ascensor si procede; <i>indicar en Observación en qué lugar do itinerario se atopan</i> )	3. Escaleras, chanzos aillados ou desniveis	Non existen (0)	..... chanzos
	3.1. Altura dos chanzos	Non existen (0)	..... cm.
	4. Rampa	Si	1. Rampla alternativa a chanzos 2. Rampla de acceso 3. Non hai rampla alternativa 4. Non é precisa
	4.1. Ancho da rampla	120 cms.	..... cm.
	4.2. Lonxitude e inclinación da rampla		
	a) Rampla <= 3m.	=< 10%	..... % ..... cm.
	b) Rampla de 3 a 6 m.	=< 8%	..... % ..... cm.
	c) Rampla de 6 a 9 m.	=< 6%	..... % ..... cm.
	4.3. Pendente transversal	=< 2%	..... cm.
	4.4. Pasamans en la rampla	Si	1. Si 2. Non
a) Pasamáns na rampla	De 90-105 cms.	..... cm.	
<b>Ascensor</b>	<b>Ver ficha de ascensor</b>	Ascensor N°: .....	1. Si 2. Non 3. Non é preciso

<b>ITINERARIO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL</b>			
<b>Hai que analizar o itinerario non adaptado</b>			
<b>ACCESO DENDE A RUA:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Porta</b>	1. Apertura da porta	Doada apertura ou siempre aberta	1. Sempre aberta 2. Manual de doada apertura 3. Manual de difícil apertura 4. Automática

*Continúa en pax. seguinte*

## RECEPCIÓN

Ven de pax. anterior

ITINERARIO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL		
ACCESO DENE A RUA:	Nivel recomendable	Situación actual
<b>Porta</b>	2. Sinalización de portas de vidro	1. Sinalización visual axeitada 2. Sen sinalización visual 3. Sinalización con logotipo (inadecuada)
<b>Para chegar á porta hai chanzos aillados ou desniveis</b>	3. Chanzos aillados ou desniveis	Non existen (0) ..... escalones
	4. Felpudos e alfombras	Fixos en toda a superficie
	<b>5. Rampla</b>	Si
	6. Sinalización tacto-visual embarque/desembarque	Franxa de 120 cms.
	7. Zócalo de protección $\geq$ 12 cms.	Existe
	8. Prolongación pasamáns	$\geq$ 30 cms.
	9. Pasamáns continuo en mesetas	Si
<b>Porta</b>	<i>Ver ficha de escaleras</i>	Escalera Nº: ..... 1. Si 2. Non
	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Ascensor Nº: ..... 1. Si 2. Non 3. Non é precisa

## RECEPCIÓN

### ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

*Hai que analizar o itinerario non adaptado*

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DA RECEPCIÓN)	Nivel recomendable	Situación actual
<b>Itinerario</b>	1. Portas total ou parcialmente acristalada	1. Porta totalmente acristalada 2. Porta parcialmente acristalada 3. Non hai portas acristaladas
	2. Paneis informativos de cada unha das estancias do hotel con textos curtos ou pictogramas normalizados	1. Existe 2. Non existe
<b>Sistemas de Emerxencia</b>	3. Avisadores luminosos de emerxencias	1. Si 2. Non
<b>Ascensor</b>	<i>Ver ficha de ascensor</i>	1. Si 2. Non 3. Non é preciso

### OBSERVACIONES

## ITINERARIOS DE ACCESO ÁS DIFERENTES ESTANCIAS

DELIMITACIÓN DO ITINERARIO	
<b>Itinerario de Acceso DENDE:</b>	
<b>Itinerario de acceso ATA:</b>	

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DA RECEPCIÓN)	Nivel recomendable	Situación actual	
<b>Está en mesma planta que recepción, con itinerario sen chanzos</b>	1. Ancho corredores	>= 120 cms.	..... cm.
	2. Se permite a inscrición dun círculo	Circunferencia $\varnothing$ 150 cms.	1. Si 2. Non
	3. Ancho das portas	>= 80 cms.	..... cm. (se hai portas máis estreitas, dicir cales)
	4. O espazo anterior e posterior á porta é horizontal e permite inscribir unha circunferencia	Hai espazo horizontal suficiente	1. Non hai espazo horizontal de acceso 2. Hai espazo horizontal insuficiente 3. Hai espazo horizontal suficiente
<b>No itinerario hai chanzos (completar tamén o apartado anterior e o de ascensor se procede; <i>indicar en Observacións en qué lugar do itinerario se atopan</i>)</b>	5. Escaleiras, chanzos aillados ou desniveis	Non existen (0)	..... escalones (Si hay más de 3 completar la ficha de escalera)
	5.1. Altura dos chanzos		..... cm.
	6. Rampla	Si	1. Rampa alternativa a escalones 2. Rampa de acceso 3. Non hay rampa alternativa 4. Non é precisa
	6.1. Ancho da rampla	120 cms.	..... cm.
	6.2. Lonxitude e inclinación da rampla		
	a) Rampla <= a 3 m.	=< 10%	..... % ..... cm.
	b) Rampla de 3 a 6 m.	=< 8%	..... % ..... cm.
	c) Rampla de 6 a 9 m.	=< 6%	..... % ..... cm.
	6.3. Pendente transversal	=< 2%	..... % ..... cm.
	6.4. Pasamáns na rampla	Si	1. Si 2. Non
a) Altura do pasamáns	De 90-105 cms.	..... cm.	
<b>Ascensor</b>	<b>Ver ficha de ascensor</b>	Nº. ascensores: .....	1. Si 2. Non 3. Non é precisa



## ITINERARIOS DE ACCESO ÁS DIFERENTES ESTANCIAS

<b>ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL</b>			
<i>Hai que analizar o itinerario non adaptado</i>			
<b>UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Está en mesma planta que recepción, con itinerario sen chanzos</b>	1. Ocos ou cellas no chan	Non existen	1. Existen 2. Non existen
	2. Felpudos e alfombras fixos en toda a superficie	Fixos en todas a superficie	1. Están fixos 2. Non están fixos 3. Non hai felpudos ou alfombras
	<b>Portas e ocos de paso</b>		
	3. Sinalización de portas de vidro	Sinalización con 1 banda > 5cm. situadas a 150 cm. chan	1. Sinalización visual axeitada 2. Sen sinalización visual 3. Sinalización con logotipo (inadecuada)
	<b>Rampla</b>		
	4. Rampla	Si	1. Rampla alternativa a chanzos 2. Rampla de acceso 3. Non hai rampla alternativa 4. Non é precisa
	5. Sinalización tacto-visual embarque/desembarque	Franxa de 120 cms.	1. Existen 2. Non existen
	6. Zócolo de protección >= 12 cms.	Non existen	1. Existen 2. Non existen
	7. Prolongación pasamáns	>= 30 cms.	1. Existen 2. Non existen
	8. Pasamáns continuo en mesetas	Si	1. Si 2. Non
<b>Iluminación</b>			
9. Iluminación homoxénea	Si	1. Si 2. Non	
<b>Ascensor</b>	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Nº. ascensores: .....	1. Si 2. Non 3. Non es necesario
<b>Escaleras</b>	<i>Ver ficha de escalera</i>	Nº. escaleras: .....	1. Si 2. Non

## ITINERARIOS DE ACCESO ÁS DIFERENTES ESTANCIAS

### ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

*Hai que analizar o itinerario nno adaptado*

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DA RECEPCIÓN)	Nivel recomendable	Situación actual
<b>Itinerario</b>	1. Portas total ou parcialmente acristalada	Existe  1. Porta totalmente acristalada 2. Porta parcialmente acristalada 3. Non hai portas acristaladas
	2. Paneis informativos de cada unha das estancias do hotel con textos curtos ou pictogramas normalizados	Existe  1. Existe 2. Non existe
<b>Sistemas de Emerxencia</b>	3. Avisadores luminosos de emerxencias	Si  1. Si 2. Non
<b>Ascensor</b>	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Si  1. Si 2. Non 3. Non é preciso

### OBSERVACIONES

(Incluir valoración xeral sobre a accesibilidade do itinerario e se este é o mesmo para diferentes estancias.  
Ex. Cafetería e Restaurante teñen igual itinerario)

## ASEO EN ZONAS COMUNS

<b>ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA</b>			
¿Hai aseo común adaptado? .....		Nº aseos adaptados: .....	Planta na que se atopa: .....
<b>ASEOS COMUNS:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
<b>Sinalización</b>	2. Sinalización na porta con o Símbolo de Accesibilidade Internacional	Si	1. Si 2. Non
<b>Características Xerais</b>	3. Ancho da porta xeral	>= 80 cms.	..... cm.
	3.1. Apertura da porta	Corredeira ou apertura hacia o exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	4. Ancho da porta da cabina	>= 80 cms.	..... cm.
	4.1. Apertura da porta	Corredeira ou apertura hacia o exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	5. Se permite a inscrición dun circulo fronte ao lavabo.	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
	6. Espazo de acceso ao inodoro.	Por os dous lados	1. Ningún espazo >=80cm. 2. Espazo frontal 3. Espazo x lado drto. 4. Espazo x lado esq. 5. Espazo x ambos lados
	6.1. Espazo frontal ao inodoro	>= 120 cms.	..... cm.
	6.2. Espazo por o lado drto.	>= 80 cms.	..... cm.
	6.3. Espazo por o lado esq.	>= 80 cms.	..... cm.
	7. Se permite a inscrición dun círculo na cabina	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
<b>Aparatos e mecanismos</b>	8. Barras de soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. Non existen
	8.1. En lado dereito	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	8.2. En lado esquerdo	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	9. Altura das barras	De 70-80 cms.	..... cm.
	10. Separación entre barras	Aprox. 65 cms.	..... cm.

*Continúa en pax. seguinte*

## ASEO EN ZONAS COMUNES

Ven de pax. anterior

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
ASEOS COMUNES:		Nivel recomendable	Situación actual
Aparatos e mecanismos	11. Altura do asento do inodoro	De 45-50 cms.	..... cm.
	12. Altura do mecanismo de descarga do inodoro	De 70-110 cms.	..... cm.
	13. Altura libre debaixo do lavabo	De 68-72 cms.	..... cm.
	14. Fondo libre do lavabo	>= 60 cms.	..... cm.
	15. Billas	Billas monomando ou automáticas	1. Billas monomando 2. Billas automática 3. Billas con pomo
	16. Altura borde inferior do espello	90 cms.	..... cm.
	17. Altura de accesorios do lavabo	De 80-130 cms.	..... cm.
	18. Sistema de avisos	Si	1. Si 2. Non

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
ANALIZAR ASEO COMÚN "NON ADAPTADO"		Nivel recomendable	Situación actual
Sinalización	1. Tamaño do letreiro	>= 10x10	..... cm.
	2. Altura do letreiro	Letreiro 145-175 cm. suelo	..... cm.
	3. Contraste entre os caracteres e o fondo do letreiro	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
Portas	4. Contraste entre a porta xeral e a parede	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
	5. Contraste entre a porta da cabina e a parede	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
Chan	6. Ocos, cellas no chan	Non existen	1. Existen 2. Non existen
Iluminación	7. Iluminación homoxénea	Existe	1. Existe 2. Non existen
Aparatos e mecanismos	8. Voadizos en liñas de paso que implique risco	Non existen	1. Existen 2. Non existen

## ASEO EN ZONAS COMUNES

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA		
ANALIZAR ASEO COMÚN "NON ADAPTADO	Nivel recomendable	Situación actual
1. Sistema visual de "ocupado ou libre" na porta	Existe	1. Existe 2. Non existe
2. Porta de cabina con banda libre.	Existe	1. Existe 2. Non existe

### OBSERVACIONES

## ASCENSOR

ESTANCIAS QUE COMUNICA	
<b>DENDE:</b>	
<b>ATA:</b>	
Nº ascensores no hotel: .....	Ascensor nº: ..... (o nº o designa quen fai a visita)
Estancias para as que se emprega o ascensor: .....	

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
ASCENSOR:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Ubicación</b>	1. En planta con itinerario accesible	Si	1. Si 2. Non
	2.- Altura dos botóns de aviso	De 90-120 cms.	..... cm.
	3. O espazo de acceso ao ascensor é horizontal e permite inscribir unha circunferencia de 150cms.	eúne ambas condicións	1. Espazo de acceso ao ascensor horizontal 2. O espazo permite inscribir circunferencia 3.Non reúne as condicións
	4. Ancho da porta do ascensor	80 cms.	..... cm.
	5. Ancho da cabina	100(*)-110 cms.	..... cm.
	6 Fondo da cabina	125(*) -140 cms.	..... cm.
	7. Altura da boteira interior	90-120 cms.	..... cm.
	8. Dispón a cabina de pasamáns	Si	1. Si 2. Non
	8.1. Altura do pasamáns	95-105 cms.	..... cm.

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
ASCENSOR:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Señalización</b>	1. Franxa de sinalización táctil de 120 cms.	Existe	1. Existe 2. Non existe
	2. Letreiro de planta situado xunto á porta e doadamente localizable	Existe	1. Existe 2. Non existe
	3. Posibilidade de aproximación para lectura	Existe	1. Existe 2. Non existe
<b>Cabina</b>	4. Información sonora de parada/planta	Existe	1. Existe 2. Non existe
<b>Botonera interior</b>	5. Pulsadores en Braille	Si	1. Si 2. Non
	6. Pulsadores en altorelevo	Si	1. Si 2. Non

(\*) Según Norma Europea EN 81-70 Accesibilidade aos ascensores para persoas, incluíndo ás discapacitadas.

## ASCENSOR

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA			
ASCENSOR:		Nivel recomendable	Situación actual
	1. Indicador de parada e información visual na cabina	Existe	1. Existe 2. Non existe
	2. Indicador de parada e información visual no exterior	Existe	1. Existe 2. Non existe
	3. Porta total ou parcialmente acristalada ou ascensor panorámico	Existe	1. Porta totalmente acristalada 2. Porta parcialmente acristalada 3. Ascensor panorámico 4. Non ten porta acristalada
<b>Sistemas de Emerxencia</b>	4. Avisadores luminosos de emerxencias	Si	1. Si 2. Non

### OBSERVACIONES

## CUARTO ADAPTADO

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
¿Existe/n cuartos adaptadas? .....		Nº cuartos adaptados: .....	
Planta na que se atopan: .....		1 cuarto cada 25-50 plazas, 2 cuartos. cada 51-100 4 cuartos	
Nº do cuarto que se analiza: .....		cada 101-150, 6 cuartos. cada 151-200, ata 8 máis de 200 plazas	
CUARTO:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
<b>Cuarto</b>	2. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
	3. Se permite a inscrición de un círculo	Circunferencia de ø 150 cms.	1. Si 2. Non
	4. Acceso lateral á cama sen obstáculos	Por os dous lados	1. Non hai acceso lateral 2. Acceso lateral x lado drto. 3. Acceso lateral x lado esq. 4. Acceso lateral x dous lados
	4.1. Acceso lateral por lado drto.	90 cms.	..... cm.
	4.2. Acceso lateral por lado esq.	90 cms.	..... cm.
	5. Altura da cama	De 45-55 cms.	..... cm.
	6. Ancho de acceso ao mobiliario	90 cms.	..... cm.
	7. Situación de mecanismos de control	Xunto á cama	1. Xunto á cama 2. Non está xunto á cama
	8. Altura de aparatos de control ambiental	(A) 90-120 cm (P) 80-130 cm	..... cm.
	9. Baldas e caixóns do armario	De 50-120 cm.	..... cm.
<b>Cuarto de baño</b>	10. Tiradores de portas de armarios	Fácil apertura	1. Doada apertura 2. Dificil apertura
	11. Portas. Ancho libre de paso	>= 80 cms.	..... cm.
	12. Apertura da porta	Corredeira ou apertura cara ao exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura para exterior 3. Apertura para interior
	13. Se permite a inscrición de un círculo, incluído acceso frontal ao lavabo	Por os dous lados	1. Si 2. Non

(A) Accesible (P) Practicable

*Continúa en pax. seguinte*



## CUARTO ADAPTADO

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
CUARTO:	Nivel recomendable	Situación actual	
<b>Cuarto de baño</b>	14. Espazo de acceso ao inodoro	Por os dous lados	1. Ningún espazo >=80cms. 2. Espazo frontal 3. Espazo x lado drto. 4. Espazo x lado esq. 5. Espazo x ambos lados
	14.1. Espazo frontal	>= 120 cms.	..... cm.
	14.2. Espazo por lado drto.	>= 80 cms.	..... cm.
	14.3. Espazo por lado esq.	>= 120 cms.	..... cm.
	15. Altura do asento do inodoro	De 45-50 cms.	..... cm.
	16. Altura do mecanismo de descarga do inodoro	(A) 90-120 cm (P) 80-130 cm.	..... cm.
	17. Barras de Soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. Non existen
	15.1. En lado dereito	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	15.2. En lado esquerdo	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	18. Altura de colocación das barras	De 70-80 cms.	..... cm.
	19. Separación entre barras	Aprox. 65 cms.	..... cm.
	20. Altura libre inferior do lavabo	De 68-72 cms.	..... cm.
	21. Fondo libre do lavabo	>= 60 cms.	..... cm.
	22. Billas	Grifería monomando o automática	1. Billas monomando 2. Billas automática 3. Billas con pomo
	23. Altura do borde inferior do espello	99 cms.	..... cm.
24. Altura de accesorios do lavabo	(A) 90-120 cm (P) 80-130 cm	..... cm.	
25. Sistema de aviso	Si	1. Si 2. Non	

(A) Accesible (P) Practicable

Continúa en pax. seguinte

## CUARTO ADAPTADO

Ven de pax. anterior

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
CUARTO:	Nivel recomendable	Situación actual	
<b>Cuarto de baño</b>	<b>Opción A: Ducha</b>	Si 1. Si 2. Non	
	26. Espacio lateral libre de obstáculos para acceso á ducha	De 80-120 cms.	..... cm.
	27. Chan da ducha	Continuo con o recinto	1. Continuo con o recinto 2. Continuo con o recinto pero con cellas 3. Continuo con o recinto pero con excesiva pendiente 4. Continuo con o recinto pero con gran orificio de desagüe que implica risco 5. Plato de ducha con relevo
	28. Chan da ducha	Non deslizante	1. Deslizante 2. Non deslizante
	29. Cadeira de ducha (non asento)	Si	1. Si 2. Non
	29.1. Espazo de acceso frontal	>= 120 cms.	..... cm.
	29.2. Espazo en lado drto.	>= 80 cms.	..... cm.
	29.3. Espazo en lado esq.	>= 80 cms.	..... cm.
	30. Asento abatible, fixado á parede e con respaldo	Si (obligatorio se non hai cadeira de ducha)	1. Asento abatible 2. Fixo á parede 3. Con respaldo 4. Non reúne as 3 condicións
	30.1. Altura do asento	>= 45 cms.	..... cm.
	30.2. Ancho do asento	De 45-50 cms.	..... cm.
	30.3. Fondo del asento	>= 45 cms.	..... cm.
	31. Barras de soporte horizontais	Si	1. Si..... cm. 2. Non
	31.1. Altura de barra horizontal	De 70-75 cms.	..... cm.
	31.2. Localización da barra	30-35 desde asento	..... cm.

*Continúa en pax. seguinte*

## CUARTO ADAPTADO

Viene de pág. anterior

<b>ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA</b>			
<b>CUARTO:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Cuarto de baño</b>	32. Barras de soporte verticais	Si	1. Si 2. Non
	32.1. Altura barras verticais	De 70-75 cms.	..... cm.
	32.2. Ubicación de la barra	30-35 desde asento	..... cm.
	33. Billas Monomando	Si	1. Si 2. Non
	33.1. En parede lateral accesible	Si	1. Si 2. Non
	33.2. Altura das billas	60 cms.	..... cm.
	<b>Opción B: Bañeira</b>	Sí (obligatoria sólo se non hai ducha)	1. Si 2. Non
	34. Altura do borde da bañeira	De 45-50 cms.	..... cm.
	35. Banco ou superficie de transferencia	Si	1. Si, con respaldo 2. Si, sin respaldo 3. Non
	35.1. Número de elementos no hotel	Un para cada habitación adaptada	.....
	36. Barras de soporte horizontais	Si	1. Si 2. Non
	36.1. Altura de barra horizontal	De 70-75 cms.	..... cm.
	37. Barras de soporte verticais	Si	1. Si 2. Non
	37.1. Altura barra vertical	De 70-75 cms.	..... cm.
	38. Grifería Monomando	Si	1. Si 2. Non
	38.1. Ubicada en parede accesible	Si	1. Si 2. Non
	38.2. Altura de grifería	60 cms.	..... cm.

### OBSERVACIONES

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
		Planta na que se atopa: .....	
COCIÑA:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
Porta	2. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
Mesa	3. Altura da mesa	De 75-80 cms.	..... cm.
	3.1. Altura do espazo libre inferior da mesa	>= 70 cms.	..... cm.
	3.2. Ancho do espazo libre inferior da mesa	>= 80 cms.	..... cm.
	3.3. Fondo do espazo libre inferior da mesa	>= 60 cms.	..... cm.
Espazo libre	4. Se permite a inscrición de un xiro	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
Mobiliario	5. Altura das baldas e caixóns dos armarios	De 40-120 cms.	..... cm.
	6.- Sistema de apertura dos caixóns	Fácil apertura	1. Doadada apertura 2. Dificil apertura
Lavavaixelas	7. Dispón de lavavaixelas	Si	1. Si 2. Non
	8. Altura dos aparatos de control do lavavaixelas	De 75-80 cms.	..... cm.
Lavabo	9. Altura do lavabo	De 75-80 cms.	..... cm.
	10. Altura do espazo libre inferior do lavabo	>= 70 cms.	..... cm.
	11. Ancho do espazo libre inferior do lavabo	>= 70 cms.	..... cm.
	12. Fondo do espazo libre inferior do lavabo	>= 60 cms.	..... cm.
Cociña	13. Altura da cocina	De 75-80 cms.	..... cm.
	14. Altura do espazo libre inferior da cociña	>= 70 cms.	..... cm.
	15. Ancho do espazo libre inferior da cociña	>= 70 cms.	..... cm.
	16. Fondo do espazo libre inferior da cociña	>= 60 cms.	..... cm.
Frigorífico	17. Altura das baldas e caixóns do frigorífico	De 40-120 cms.	..... cm.
	18. Altura dos caixóns do conxelador	De 40-120 cms.	..... cm.
	19. Sistema de apertura do frigorífico	Fácil apertura	1. Doadada apertura 2. Dificil apertura

## COCIÑA

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
COCIÑA:		Nivel recomendable	Situación actual
Chan, elementos diversos, mobiliario	Chan		
	1. Ocos ou cellas no chan	Non existe	1. Existen 2. Non existen
	2. Escalóns aillados ou desniveis	Non existe	..... escalóns
	3. Felpudos e alfombras fixos en toda a superficie	Fijos en toda su superficie	1. Están fijxs 2. Non están fixos 3. Non hai felpudos
	4. O mobiliario está ubicado de tal xeito que nonconstitúe obstáculo	Si	1. Si 2. Non
	5. Voadizos que impliquen risco	Non existe	1. Existen 2. Non existen
Iluminación	6. Iluminación homogénea	Si	1. Si 2. Non

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA			
REQUERIMENTO:		Nivel recomendable	Situación actual
Elementos	1. Portas total ou parcialmente acristaladas	Si	1. Si 2. Non

OBSERVACIONES	

## RESTAURANTE / CAFETERÍA / BUFFET

(Se cumprimentará unha ficha por cada un dos tres espazos se son diferentes)

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
Planta na que se atopa: .....			
		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
<b>Porta</b>	2. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
<b>Mesa</b>	3. Altura da mesa	De 75-80 cms.	..... cm.
	4. Altura do espazo libre inferior da mesa	>= 70 cms.	..... cm.
	5. Ancho do espazo libre inferior da mesa	>= 70 cms.	..... cm.
	6. Fondo do espazo libre inferior da mesa	>= 60 cms.	..... cm.
	7. Se permite a inscrición dun xiro	Ø 150 cms.	1. Si 2. Non
<b>Barra de buffet</b>	8. 1ª altura da barra de buffet (baixa)	>= 70 cms.	..... cm.
	9. 2ª altura da barra de buffet (alta)	<= 90 cms.	..... cm.
	10. Fondo da barra de buffet	>= 60 cms.	..... cm.
<b>Outros servizos</b>	11. Persoal de apoio	Ø 150 cms.	1. Si 2. Non

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Chan, elementos diversos, mobiliario</b>	<b>Chan</b>		
	1. Ocos ou cellas no chan	Non existe	1. Existen 2. Non existen
	2. Chanzos aillados ou desniveis	Non existe	..... chanzos
	3. Felpudos e alfombras fixos en toda a superficie	Fijos en toda su superficie	1. Están fixos 2. Non están fixos 3. Non hai felpudos
	4. O mobiliario está ubicado de tal xeito que non constitúe obstáculo	Si	1. Si 2. Non
	5. Voladizos en líneas de paso que impliquen risco	Non existe	1. Existen 2. Non existen
<b>Información</b>	6. Carta/menú en Braille	Si	1. Si 2. Non
<b>Iluminación</b>	7. Iluminación homoxénea	Si	1. Si 2. Non

## RESTAURANTE / CAFETERÍA / BUFFET

(Se cumplimentará unha ficha por cada un dos tres espazos se son diferentes)

### ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

REQUERIMIENTO:		Nivel recomendable	Situación actual
Elementos	1. Portas total ou parcialmente acristaladas	Si	1. Si 2. Non

### OBSERVACIONES

## SALA DE REUNIONS

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
¿Dispón de sala de reunións?    Si    Non		Nombre da sala analizada: .....	
Nº de salas de reunións: .....		Planta na que se atopan: .....	
SALA DE REUNIONS:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
<b>Porta</b>	2. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
<b>Sala</b>	3. Altura da mesa	De 75-80 cms.	..... cm.
	4. Altura do espazo libre inferior da mesa	>= 70 cms.	..... cm.
	5. Ancho do espazo libre inferior da mesa	>= 70 cms.	..... cm.
	6. Fondo do espazo libre inferior de mesa	>= 60 cms.	..... cm.
	7. Se permite a inscrición de un xiro	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
SALA DE REUNIONS:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Chan, elementos diversos, mobiliario</b>	<b>Suelo</b>		
	1. Ocos ou cellas no chan	Non existe	1. Existen 2. Non existen
	2. Chanzos aillados ou desniveis	Non existe	..... escalones
	3. Felpudos e alfombras fixos en toda a superficie	Fixos en toda a superficie	1. Están fixos 2. Non están fixos 3. No hai felpudos
	4. O mobiliario está ubicado de tal xeito que non constitúe obstáculo	Si	1. Si 2. Non
	5. Voladizos en líneas de paso que impliquen risco	Non existe	1. Existen 2. Non existen
<b>Iluminación</b>	6. Iluminación homoxénea	Si	1. Si 2. Non

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA			
SALA DE REUNIONS:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Elementos</b>	1. Portas total ou parcialmente acristaladas	Si	1. Si 2. Non



## APARCADOIRO

<b>ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA</b>			
Nº plazas de aparcadoiro: .....		1- Non ten plazas propias: .....	
Nº plazas reservadas a persoas con discapacidade: .....		Planta en la que se encuentran: .....	
Planta na que se atopan as plazas reservadas: .....		2- Ten plazas en outro edificio: .....	
<b>APARCADOIRO:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
<b>Porta</b>	2. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
<b>Reserva de plazas adaptadas</b>	3. Nº de plazas adaptadas	1 cada 10-70	..... plazas
	4. Ancho da plaza	>= 2,20 m.	..... m.
	5. Lonxitude da plaza	>= 4,50 m.	..... m.
	6. O área de acercamento (que pode ser compartida por dúas plazas e formar parte de un itinerario) ten unha lonxitude igual ao área de plaza e un ancho de:	1,50 m.	..... m.
	7. Símbolo de accesibilidade Horizontal	Si, sobre o área de plaza	1. Si 2. Non
	8. Símbolo de accesibilidade vertical	Si	1. Si 2. Non
<b>UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DA RECEPCIÓN)</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Está no mesmo nivel que recepción, con itinerario sen chanzos</b>	1. Ancho corredores	100 a 120 cms.	..... cm.
	2. Se permite a inscrición dun círculo	Circunferencia ø 150 cms.	1. Si 2. Non
	3. Ancho das portas	>= 80 cms.	..... cm. (si hai portas máis estreitas, dicir cáles)
	4. O espazo anterior e posterior á porta é horizontal e permite inscribir unha circunferencia	Hai espazo horizontal suficiente	1. Non hai espazo horizontal de acceso 2. Hai espazo horizontal insuficiente 3. Hai espazo horizontal suficiente

*Continúa en pax. seguinte*

## APARCADOIRO

Ven de pax. anterior

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DA RECEPCIÓN)		Nivel recomendable	Situación actual
<b>No itinerario hai chanzos</b> (completar tamén o apartado anterior e o de ascensor se procede; <i>indicar en Observacións en qué lugar do itinerario se atopan</i> )	5. Escaleras, chanzos aillados ou desniveis (si son +10, poñer +10)	Non existen (0)	..... escalones
	5.1. Altura dos chanzos	$\geq 80$ cms.	..... cm.
	6. Rampla alternativa	Si	1. Si 2. Non 3. Non es necesaria
	6.1. Ancho da rampla	130 cms.	..... cm.
	6.2. Lonxitude e inclinación		
	a) Rampla $\leq a \leq 3$ m.	$\leq 10\%$ (A) $\leq 12\%$ (P)	..... % ..... cm.
	b) Si $3 \text{ m} < L \leq 10$ m	$\leq 8\%$ (A) $\leq 10\%$ (P)	..... % ..... cm.
	c) Si $L > 10$ m	$\leq 6\%$ (A) $\leq 8\%$ (P)	..... % ..... cm.
	6.3. Pendente transversal	$\leq 2\%$	..... % ..... cm.
	6.4. Pasamáns na rampla protección pasamáns 3-5cm	Si	1. Si 2. Non
a) Altura pasamáns	De 90-95 cms.	..... cm.	
<b>Ascensor</b>	<b>Ascensor</b>	Nº. ascensores: .....	1. Si 2. Non 3. Non é necesario

(A) Accesible (P) Practicable

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA			
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DA RECEPCIÓN)		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Itinerario</b>	1. Portas total ou parcialmente acristaladas	Existe	1. Porta totalmente acristalada 2. Porta parcialmente acristalada 3. Non hai portas acristaladas
	2. Paneis informativos de cada unha das estancias do hotel con textos curtos ou pictogramas normalizados	Existe	1. Existe 2. Non existe
<b>Ascensor</b>	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Nº. ascensores: .....	1. Si 2. Non 3. Non é necesario

## CUARTOS

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL			
CUARTO:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Porta</b>	1. Contraste entre a porta e a parede	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
	2. Felpudos e alfombras fixos en toda a superficie	Fixos en toda a superficie	1. Fixos 2. Non están fixos 3. Non hay
<b>Cuarto</b>	<b>Elementos diversos</b>		
	3. A apertura de fiestras non constitúe un obstáculo	Non constitúen un obstáculo	1. Constitúen obstáculo 2. Non constitúen obstáculo 3. Non hai fiestras
	<b>Mobiliario</b>		
	4. Mobiliario está ubicado de tal xeito que non constitúe obstáculo	Si	1. Si 2. Non
	5. Voadizos situados en línea de paso que impliquen risco	Non existen	1. Existen 2. Non existen
	<b>Iluminación</b>		
	6. Iluminación homoxénea	Existe	1. Existen 2. Non existen
<b>Cuarto de baño</b>	<b>Portas</b>		
	7. Contraste entre a porta e a parede	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
	<b>Chan</b>		
	8. Ocos ou cellas no chan	Existe	1. Existen 2. Non existen
	<b>Iluminación</b>		
	9. Iluminación homoxénea	Existe	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
	<b>Aparatos e mecanismos</b>		
10. Voadizos situados en línea de paso que impliquen risco	Non existen	1. Existen 2. Non existen	

## CUARTOS

ACCESIBILIDADE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA			
CUARTO:		Nivel recomendable	Situación actual
Sistemas de comunicación	1. Avisadores luminosos de llamadas	Si	1. Si 2. Non
	2. Conexión a Internet	Si	1. Si 2. Non
	3. O TV permite comunicación con recepción	Si	1. Si 2. Non
Elementos	4. Televisión con decodificador de teletexto	Si	1. Si 2. Non
	5. A televisión ofrece servizo despertador luminoso	Si	1. Si 2. Non
	6. Enchufe ao lado zona cama	Si	1. Si 2. Non
	7. A porta dispón de mira	Si	1. Si 2. Non
	8. Información escrita dos servizos prestados no hotel	Si	1. Si 2. Non
Aseo	9. Porta que permita a comunicación con o exterior	Si	1. Si 2. Non

OBSERVACIONES

## SINALÉTICA

### ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL

SINALÉTICA:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Sinalética</b>	1. Patrón constante na sinalética	Si	1. Si 2. Non
	2. Posibilidade de aproximación para a lectura	Existe	1. Existe 2. Non existe
	3. Altura do letreiro	De 145-175cms.	..... cm.
	4. Tamaño dos caracteres	>= 1,5 cm	..... cm.
	5. Contraste entre caracteres e letreiro	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sen contraste
	6. Letreiro en Braille	Si	1. Si 2. Non

### ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

SINALÉTICA ADAPTADA		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Sinalética Adaptada</b>	1. Paneis informativos de cada unha das estancias do hotel con textos curtos ou pictogramas normalizados	Existe	

### OBSERVACIONES

## ESCALEIRAS PRINCIPAIS

ESTANCIAS QUE COMUNICA	
<b>DENDE:</b>	
<b>ATA:</b>	
Nº escaleiras principais no establecemento .....	Nº asignado a esta escaleira: .....
Nº de chanzos (non anotar en caso de máis de 10 chanzos): .....	
Estancias que comunica: .....	

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL				
ESCALEIRAS:		Nivel recomendable	Situación actual	
<b>Escaleiras de uso principal e exclusivo</b>	1. Sinalización tacto-visual no bordo dos chanzos	Franxa de 3-5 cms.	1. Existe 2. Non existe	
	2. Chanzos compensados (con un ancho desigual)	Non existen	1. Existe 2. Non existe	
	3. Boceis	Non existen	1. Existe 2. Non existe	
	4. Os chanzos dispoñen de tabica	Si	1. Si 2. Non	
	5. Ocos baixo escaleira protexidos	Protexidos	1. Protexidos 2. Sen protexer 3. Non hai ocos	
	<b>Varandas e pasamáns</b>			
	6. Zócolo de protección $\geq 12$ cms.	Existe	1. Existe 2. Non existe	
	7. Prolongación pasamáns	$\geq 30$ cms.	1. Existe 2. Non existe	
<b>Iluminación</b>	8. Pasamáns continuo en mesetas	Si	1. Si 2. Non	
	9. Iluminación homoxénea	Si	1. Si 2. Non	

OBSERVACIÓNS

## XIMNASIO

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
¿Dispón de ximnasio? Si Non		Planta na que se atopa: .....	
<b>XIMNASIO:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
<b>Vestuario</b>	2. Dispón de vestiario	Si	1. Si 2. Non
	3. Se permite a inscrición dun xiro	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
	4. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
	5. Apertura da porta	Corredeira ou apertura hacia o exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	6. Camilla para cambio	80x45x200	1. Si 2. Non
<b>Aseo</b>	7. Dispón de aseo adaptado	Si	1. Si 2. Non
	8. Sinalización na porta con SIA	Si	1. Si 2. Non
<b>Aseo: Características Xerais</b>	9. Ancho da porta xeral	>= 80 cms.	..... cm.
	10. Apertura da porta	Corredeira ou apertura hacia o exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	11. Ancho da porta da cabina	>= 80 cms.	..... cm.
	12. Apertura da porta	Corredeira ou apertura hacia o exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	13. Se permite a inscrición dun círculo, incluído acceso frontal ao lavabo	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
	14. Espazo de acceso ao inodoro	Por los dos lados	1. Ningún espazo >=80cm. 2. Espacio frontal 3. Espacio x lado drto. 4. Espacio x lado esq. 5. Espacio x ambos lados
	14.1. Espazo frontal al inodoro	>= 120 cms.	..... cm.
	14.2. Espazo por o lado drto.	>= 80 cms.	..... cm.
	14.3. Espazo por o lado esq.	>= 80 cms.	..... cm.
	15. Se permite a inscrición dun círculo na cabina	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non

*Continúa en pax. seguinte*

## XIMNASIO

Ven de pax. anterior

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
XIMNASIO:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Aseo: Barras de soporte en Inodoro</b>	16. Barras de soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. Non existen
	16.1. En lado dereito	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	16.2. En lado esquerdo	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	17. Altura das barras	De 70-80 cms.	..... cm.
	18. Separación entre barras	Aprox. 65 cms.	..... cm.
<b>Aseo: aparatos e mecanismos</b>	19. Altura do asento do inodoro	De 45-50 cms.	..... cm.
	20. Altura do mecanismo de descarga do inodoro	De 70-110 cms.	1. Existen 2. Non existen
	21. Altura libre debaixo do lavabo	De 68-72 cms.	..... cm.
	22. Fondo libre do lavabo	>= 60 cms.	..... cm.
	23. Billas	Billas monomando ou automática	1. Billas monomando 2. Billas automática 3. Billas con pomo
	24. Altura do borde inferior do espejo	90 cms.	..... cm.
	25. Altura de accesorios do lavabo	De 80-130 cms.	..... cm.
26. Sistema de avisos	Si	1. Si 2. Non	

OBSERVACIONES



## PISCINA

ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA			
¿Dispón de piscina?		Si    Non	Planta na que se atopa: .....
PISCINA:		Nivel recomendable	Situación actual
<b>Ubicación</b>	1. En planta baixa con itinerario accesible ou en planta accesible	Si	1. Si 2. Non
	2. Dispón de vestiario	Si	1. Si 2. Non
<b>Vestiario</b>	3. Se permite a inscrición de un xiro	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
	4. Ancho da porta	>= 80 cms.	..... cm.
	5. Apertura da porta	Corredeira ou apertura cara ao exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura a exterior 3. Apertura a interior
	6. Camiña para cambio	80x45x200	1. Si 2. Non
<b>Vaso</b>	7. Dispón de grúa	Si	1. Si 2. Non
<b>Aseo</b>	8. Dispón de aseo adaptado	Si	1. Si 2. Non
	9. Sialización na porta con SIA	Si	1. Si 2. Non
<b>Aseo: Características Xerais</b>	10. Ancho da porta xeral	>= 80 cms.	..... cm.
	11. Apertura da porta	Corredeira ou apertura cara ao exterior	1. Porta corredeira 2. Apertura a exterior 3. Apertura a interior
	12. Ancho da porta da cabina	>= 80 cms.	..... cm.
	13. Apertura da porta	Corredeira ou apertura cara ao exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	14. Se permite a inscrición dun circulo, incluído acceso frontal ao lavabo	∅ 150 cms.	1. Si 2. Non
	15. Espacio de acceso ao inodoro	Por os dous lados	1. Ningún espazo >=80cm. 2. Espazo frontal 3. Espazo x lado drto. 4. Espazo x lado esq. 5. Espazo x ambos lados
	15.1. Espacio frontal al inodoro	>= 120 cms.	..... cm.
	15.2. Espacio por el lado drch.	>= 80 cms.	..... cm.
15.3. Espacio por el lado izq.	>= 80 cms.	..... cm.	

*Continúa en pax. seguinte*

## PISCINA

Ven de pax. anterior

<b>ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA</b>			
<b>PISCINA:</b>		<b>Nivel recomendable</b>	<b>Situación actual</b>
<b>Aseo: Características Xerais</b>	16. Se permite a inscrición dun círculo na cabina	ø 150 cms.	1. Si 2. Non
	17. Barras de soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. Non existen
<b>Aseo: Barras de soporte en Inodoro</b>	17.1. En lado dereito	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	17.2. En lado esquerdo	Barra abatible	1. Barra fixa 2. Barra abatible 3. Non hai barra
	18. Altura das barras	De 70-80 cms.	..... cm.
	19. Separación entre barras	Aprox. 65 cms.	..... cm.
	20. Altura do asento do inodoro	De 45-50 cms.	..... cm.
<b>Aseo: Aparatos y mecanismos</b>	21. Altura do mecanismo de descarga do inodoro	De 70-110 cms.	1. Existen 2. Non existen
	22. Altura libre debaixo do lavabo	De 68-72 cms.	..... cm.
	23. Fondo libre do lavabo	>= 60 cms.	..... cm.
	24. Billas	Billas monomando ou automáticas	1. Billas monomando 2. Billas automáticas 3. Billas con pomo
	25. Altura máxima do borde inferior do espello	95 cms.	..... cm.
	26. Altura de accesorios do lavabo	De 70-120 cms.	..... cm.
	27. Sistema de avisos	Si	1. Si 2. Non

<b>OBSERVACIONES</b>